



ПМ 38230061000205344373 от 13.03.2023



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Иркутской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Иркутск, ул. Красноармейская, 15, тел. 25-79-48, 26-52-46, 25-79-49, факс 20-37-51

E-mail: mailbox@emercom.irtel.ru, http://emercom.irtel.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по

г. Черемхово, г. Свирску и Черемховскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

665413, Иркутская область, г. Черемхово, пер. Строительный, 1А

тел: 8(39546) 5-60-22, 5-65-78, факс: 8(39546) 5-56-51, e-mail: ondcher@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ

ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 43/3

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: законному представителю юридического лица, директору муниципального
общеобразовательного учреждения «Школа №9 г. Черемхово» Нефедьевой Анне

Владимировне

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение плана проведения профилактических визитов в рамках реализации плана мероприятий по профилактике Главного управления МЧС России по Иркутской области на 2023 год, в период с "21" марта 2023 г., 11 час. 00 мин. по "21" марта 2023 г., 12 час. 30 мин, государственным инспектором г. Черемхово, г. Свирска и Черемховского района по пожарному надзору Яковлевой Галиной Андреевной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», ввиду включения контролируемого лица в программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год в соответствии с Правилами разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденными постановлением Правительства

Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» проведен профилактический визит в отношении: муниципального общеобразовательного учреждения «Школа №9 г. Черемхово», юридический адрес: 665408, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Бердниковой, 44, фактическое осуществление деятельности: 665408, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Бердниковой, 44.

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал законный представитель юридического лица, директор муниципального общеобразовательного учреждения «Школа №9 г. Черемхово» **Нефедьева Анна Владимировна.**

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

ИМ

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнении)
1	2	3	4	5
665408, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Бердниковой, 44				
1	Отсутствуют знаки пожарной безопасности, обозначающие места размещения ручных пожарных извещателей.	ст.4, 6, 63 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.36 Постановления Правительства от 16 сентября 2020 года N 1479 (ред. от. 24.10.2023 г. № 1885) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.11.2023	
2	Кабели системы оповещения и управления эвакуацией не обеспечивают ее работоспособность в условиях пожара, так как проложены в горючем кабель-канале, также тип исполнения кабельного изделия не является огнестойким, не распространяющим горение.	ст.4, 6, 63 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пп. 9.6-12.7 НПБ 77-98 «Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»; п. 3.9 НПБ 104-03 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»; п.3.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	01.11.2023	
3	Не проведен расчет	ст. 4, 6, Федеральный закон от 22 июля	01.11.2023	

	категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности помещения электрощитовой.	2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12 Постановления Правительства от 16 сентября 2020 года N 1479 (ред. от 24.10.2023 г. № 1885) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 5.1.2 «СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утв. Приказом МЧС России от 24.04.2013 N 288).		
4	Руководитель организации не обучен мерам пожарной безопасности.	ст. 4, 6; Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.3 Постановления Правительства от 16 сентября 2020 года N 1479 (ред. от 24.10.2023 г. № 1885) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» Приложение №3 Приказа № 806 от 18.11.2021 года «Об определении Порядка, видов, сроков, обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»	01.11.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

директор муниципального общеобразовательного учреждения «Школа №9 г. Черемхово» Нефедьева Анна

Владимировна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Старший инспектор ОНД и ПР по г. Черемхово,

г. Свирску и Черемховскому району,

капитан вн. сл. Яковлева Г.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)



(подпись)

« » марта 2023г.